

Nr sprawy: PT/2/2018

Gilwa Mała, dnia 07.01.2019 r.

Strona internetowa Zamawiającego

www.zuo.kwidzyn.pl

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 25

Zgodnie z opisem do PZT (str. 8) ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE z wolnego pola rozdzielnic stacji transformatorowej wyprowadzić kabel YAKXs i zakończyć w projektowanej rozdzielnicie zainstalowanej w projektowanej sortowni. Na rysunku P1- PZT wspomniany wyżej kabel (przyłącze elektroenergetyczne-kolor czerwony) jest wyprowadzony z pomieszczenia obok istniejącej wagi (powyżej istniejącej sortowni).

- a) Zwracamy się z prośbą o informację, czy kabel zasilający nową sortownię odpadów komunalnych wyprowadzony został z właściwego obiektu (miejsca)?
- b) Czy w obiekcie/miejscu z którego wyprowadzony jest kabel zasilający nową sortownię znajduje się wspomniana w opisie do PZT rozdzielnica stacji transformatorowej?

Odpowiedź

- a) Tak, kabel zasilający nową sortownię odpadów komunalnych wyprowadzony został z właściwego obiektu.
- b) Tak

Z poważaniem

Wiesława Weryk

